

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond13@mchskrsk.ru)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Минусинску и Минусинскому району

662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Обороны, 2 т.5-15-39 ond_minus@mail.ru

Предписания №35/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

«Детский сад №15 «Тополек» присмотра и оздоровления»

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Перепелкина Д.А. от 04 июня 2020 года №35, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

| | | | | | | | |
|--------|------|-------|------|-----------------|--------------------|-------------------|---|
| “ 11 ” | июня | 20 20 | г. с | 10 час. 00 мин. | до 13 час. 00 мин. | Продолжительность | 3 |
| “ 16 ” | июня | 20 20 | г. с | 10 час. 00 мин. | до 12 час. 00 мин. | Продолжительность | 2 |
| “ 26 ” | июня | 20 20 | г. с | 14 час. 00 мин. | до 16 час. 00 мин. | Продолжительность | 2 |
| “ 29 ” | июня | 20 20 | г. с | 10 час. 00 мин. | до 11 час. 00 мин. | Продолжительность | 1 |
| “ 03 ” | июля | 20 20 | г. с | 09 час. 00 мин. | до 10 час. 00 мин. | Продолжительность | 1 |

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Абрамовой Оксаной Викторовной здания, помещений, документов Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад №15 «Тополек» присмотра и оздоровления» ИНН 2455017308 (далее МДОБУ «Детский сад №15»), расположенного по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Сургуладзе, д.8, юридический адрес: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Сургуладзе, д.8, совместно с заведующим МДОБУ «Детский сад №15» Тлиш Альбиной Анатольевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности |
|---------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35/1/1 | Система УАПС и СОУЭ не соответствует требованиям СП5.13130-2009, СПЗ.13130-2009, ГОСТ 31565-2012. Подключение пожарных извещателей автоматических и ручных выполнены кабелем | Статья 5. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты Каждый объект защиты должен | 01.11.2020 г. |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>КСПВ 2x0,5. Подключение световых оповещателей «Выход» выполнены кабелем КСПВ 4x0,5, КСПВ 2x0,5. Подключение звуковых оповещателей выполнены кабелем КСПВ 4x0,5, КСПВ 2x0,5.</p> | <p>иметь систему обеспечения пожарной безопасности</p> <p>п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p>п.61. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>п.6 таб.2 ГОСТ 31565-2012</p> | |
|--|--|---|--|

| | |
|---|---|
| <p>Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены</p> | |
| 1 | <p>Правила Противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены</p> |

| | |
|---|---|
| | Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 |
| 2 | Федеральный закон №123 от 22.07.2008 «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности» |
| 3 | Межгосударственный стандарт ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 г. N 1097-ст) |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Минусинска
и Минусинского района по пожарному надзору Абрамова О.В.
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
 по пожарному надзору)

«03» июля 2020 года

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МДОБУ «Детский сад №15»
Глиш А.А.
 (должность, фамилия, инициалы)

«03» июля 2020года



(подпись)